

Профилактическое мероприятие № 71230061000208942958 от 18.12.2023

Статус Предостережение объявлено
мероприятия:
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
лицо: УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Контрольный(над ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
зорный) орган: РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 18.12.2023
Сертификат: 11 79 72 48 49 33 63 61 71 63 60 59 54 42 54 79
34 47 72 0
Выдан: Казначейство России
Владелец: Соломатин Сергей Николаевич, ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 06.12.2023 по 28.02.2025

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

Вид профилактического мероприятия: Объявление предостережения

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата объявления предостережения: 18.12.2023

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (ФЗ 248) Объявление предостережения по результатам проведения профилактического визита
Дополнительно: При проведении профилактического визита, были выявлены признаки готовящихся нарушений обязательных требований пожарной безопасности. (ст. 49, ФЗ 248.)

Сведения о содержании предостережения

Описание предостережения: При проведении профилактического визита, были выявлены признаки готовящихся нарушений обязательных требований пожарной безопасности.
Принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, учесть в работе и не допускать нарушения обязательных требований пожарной безопасности предусмотренные Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 21: На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.
При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать

Профилактическое мероприятие № 71230061000208942958 от 18.12.2023

эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2), а также приборов систем отопления и кондиционирования.

Содержание предостережения: Самарская СОШ.pdf

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7129002582

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027102672255

Адрес места нахождения: 301948, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, Р-Н КУРКИНСКИЙ, П САМАРСКИЙ, УЛ. ЗАПРУДНАЯ, Д. Д.19,

ОКВЭД:

1. 85.14 Образование среднее общее

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Не является субъектом МСП

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Местонахождение: 301948, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, Р-Н КУРКИНСКИЙ, П САМАРСКИЙ, УЛ. ЗАПРУДНАЯ, Д. Д.19,

Тип объекта: Производственные объекты

Вид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Подвид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Класс опасности: Не применяется

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Соломатин Сергей Николаевич государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 21

28.02.2024 12:59

Страница 2 из 3

Профилактическое мероприятие № 71230061000208942958 от 18.12.2023

Содержание требования: Новогодняя елка не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения.

Содержание требования: Руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 человек и более обеспечивает дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

Содержание требования: На мероприятиях с массовым пребыванием людей (с участием 50 человек и более) при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

Содержание требования: В помещении ветки новогодней елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2).

Содержание требования: Руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 человек и более обеспечивает осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности.

Содержание требования: В помещении ветки новогодней елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от приборов систем отопления и кондиционирования.

Содержание требования: Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании.

Содержание требования: На мероприятиях с массовым пребыванием людей (с участием 50 человек и более) новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании.

Содержание требования: На мероприятиях с массовым пребыванием людей (с участием 50 человек и более) применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.